УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
Департамента образования Ивановской области
_____В.Ф. Лазарев

ПАСПОРТ
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп население

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Южский технологический колледж 155 630 Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, дом № 1; тел., fax (49347) 2-22-68, e-mail: pu-40yuzha@yandex.ru
(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-таП)

2. Ведомственная принадлежность объекта **Департамент образования Ивановской области**
3. Вид деятельности _____профессиональное образование_____
4. Характеристика объекта _____отдельно стоящее здание, 4 этажа_____
отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании
_____1898 год постройки_____
количество этажей, год постройки (капитального ремонта)
5. Объем предоставляемых услуг 194 обучающихся/27 сотрудников
(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и доступность)
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
   - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
   - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
   - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
   - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов

на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражения слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов
(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата(О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	Х	Х	Х	Х
Входная группа	-	-	Х	Х
Пути движения	-	-	-	Х
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация			Х	Х
Объект не доступен, требуется адаптация	Х	Х		

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 «23» 09.2015г.

Руководитель объекта _____Е.В.Белик

Дата составления паспорта ____23.09.2015_____

Приложение 2

АНКЕТА №1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Южский технологический колледж

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 155 630 Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, дом № 1; тел., fax (49347) 2-22-68, **pu-40yuzha@yandex.ru**

Ведомственная принадлежность объекта Департамент образовании. Ивановской области

Вид деятельности профессиональное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта *оперативное управление*

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 4 этажа, построен в 1898 г. кирпичная кладка

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 214 детей/ 29 сотрудников

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	
	Вход на территорию:	К	**наличие**	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	**не менее 90 см**	100 см	
	Знак доступности учреждения			-	Установить
	Автостоянка посетителей			-	нет возможности установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	7 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	**не менее 10%**		-
	Размер места со специальным знаком	**К**	**350х500см**		-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:	К, О	**не менее 180 см**	400 см	
	ширина полосы движения: указатели направления движения декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию места отдыха: через 200 м	**К.** О, **Г** **С** О	**наличие** **наличие** **наличие**	наличие	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**
	Крыльцо на входной площадке				
	Высота площадки		Норматив не установлен	110 см	
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	**Не менее 220х220 см**	425х100	Для реконструкции нет возможности
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	**наличие**	-	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	**наличие**	-	установить
	навес	К,О,С	**наличие**	наличие	
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О,С,Г	**наличие**	-	Установить
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху (ширина)	С	**60 см**	-	Установить
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	**наличие**	-	создать
	Поручни с двух сторон: На высоте Горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием(закруглением)	О С,О С	**Наличие** **85-90 см** **Не менее - 30 см**	Наличие 87см 30см	
	Пандус наружный			-	Нет возможности установить
	Ширина марша	К	**Не менее 100 см**	-	
	уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	-	
	Высота одного подъема	К	**Не более 80 см**	-	
	Разворотные площадки: Внизу Промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	-	
	Поручни с двух сторон: На высоте На высоте Горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К,О	**70 см** **85-90 см** **Не менее 30 см**	-	-
	Нескользкое покрытие	К,О	**наличие**	-	-
	Наружный подъемник: вертикальный (В) Наклонный (Н)	К,О	**наличие**	-	-

1	2	3	4	5	6
	Тамбур				Нет возможности реконструкции
	Габариты тамбура: глубина и ширина	К	**Не менее 220х180 см**	**120-140**	Нет возможности Реконструкции
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):		**Р**	**Р**	
	Ширина проема в свету	К	**Не менее 90 см**	**95 см**	
	Высота порога наружного, внутреннего	К	**Не более 2,5 см**	**5 см**	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**Не менее 120 см**	**140 см**	
	Разворотные площадки		**Не менее 150х150 см**	**268х268см**	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				
	Для лиц с нарушениями ОДА(О) расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К,О,С,Г О,К	**Не менее 1 ед. на этаж** **Не менее 1 ед. на этаж**	- -	установить
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**Не более 10 см**	**Не более 10 см**	-
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная(тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	-	Установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**наличие**	-	создать
	Поручни с двух сторон:	О,С	**наличие**	-	Установить
	На высоте	О,С	**85-90 см**	-	Установить
	Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	**Не менее 30 см**		установить
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги					**отсутствует**
	Кабина: Габариты (глубина х ширина) Ширина дверного проема	 К К	 **Не менее 140 х 110 см** **Не менее 80 см**	-	Нет возможности установить

1	2	3	4	5	6
	поручни	О	**наличие**		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**наличие**	-	-
	Знак доступности	К,С	**наличие**	-	-
Пандус внутренний к лестнице № - для реконструкции нет возможности					
	Ширина марша	К	**Не менее 100 см**	-	-
	уклон	К	**И/1 – не более 1/12**	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**Не менее 150 х 150 см**		
	Поручни с двух сторон: Поручни на высоте Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К,О К О,К,С	**Наличие** **70 см** **85-90 см** **Не менее 30 см**	-	-
	Пандус переносной	К	**Наличие**	-	-
	Подъемник для инвалидов		**Наличие**	-	-
	Вертикальный(В), наклонный(Н),мобильный (М)	К,О	**Наличие**	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	**Наличие**	-	-

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

5.

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	**К**	**80-110 см**	80-110 см	
	Габариты зоны обслуживания	**К**	**Не менее 90 х 150 см**	более 90х150см	
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	**К,О**	**Не менее 90 см**	88 см	Нет возможности реконструкции
	Габариты зоны сидения, глубина	**О**	**Не менее 120 см**	115 см	установить
	Зона для кресла-коляски	**К**	**Не менее 150 х 150см**	135 х 145 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	**К,О**	**60-80 см**	-	Приобрести
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	**К,О**	**не мение 120 см**	270 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	**К**	**80-110 см - стол**	80-110 см - стол	
	Кабина индивидуального обслуживания №			отсутствует	
	Ширина х глубина	**К**	**Не менее 160 х 180 см**	-	
	Место для сидения	**О**	**Наличие**	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**О**	**Наличие**	-	
	Зал (зрительный, **читальный**, ожидания и пр.)	**К,О**			
	Доля мест для колясочников	**К**	**Не менее 2%**	-	-
	Ширина прохода к месту для колясочников	**К**	**Не менее 120 см**	150 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**Г**	**Не менее 1 шт.**	-	приобрести оборудование

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К,О	**наличие**		
	Ширина дверного проема	К,О	**Не менее 90 см**	**87 см**	Нет возможности реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	-	Обустроить
	Раковина: Зона у раковины для кресла- коляски (минимальные глубина х ширина) Высота раковины Опорный поручень	К, К, О	**Не менее 130х85 см** **75-85 см наличие**	**157х98** **75 см**	установить
	Кабины: Количество кабин Ширина дверного проема Габариты (минимальные глубина ширина) Опорные поручни Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К,О К К К,О К О	**Не менее 1 ед.** **Не менее 90 см** **не менее 180 х 165 см** **наличие** **80 х 120 см** **наличие**	**2** **87** **87х152**	Установить Установить
	Знак доступности кабины	К,О	**Наличие**	-	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	-	установить

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**С**	**Наличие**	**наличие**	
	Надписи: Размещение на высоте Высота прописных букв Освещенность	**К,С,Г** **С** **С**	**Наличие** **Не более 160 см** **Не менее 7,5 см** **Наличие**	-	Привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: Размещение на высоте Высота прописных букв освещенность	**С** **К,С** **С** **С**	**Наличие** **Не более 200 см** **Не менее 7,5 см** **Наличие**	-	-
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: Высота размещения Маркировка кабинетов приема со стороны ручки На кнопках управления лифта На поручнях лестниц На кабинах санитарно-бытовых помещений	**С** **С** **С** **С** **С** **С**	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	-	Установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	**Г**	**Не менее одной шт.**	-	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**С,Г**	**Не менее одной шт.**	**наличие**	-
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	**К**	**Наличие**	-	-

	Речевые информаторы и маяки	**С**	**Наличие**	-	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2	**С**	**Наличие**	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	**Г,С**	**наличие**	-	Приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**К,О,С,Г**	**наличие**	-	-

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения.

На входной группе:, нескользкое покрытие, рельефную полосу перед маршем вверху и внизу; окрасить контрастной краской первой и последнюю ступень

На путях передвижения: создать место отдыха и ожидания, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Окрасит контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус.

В зоне оказания услуги: приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива; определить место для лиц с нарушением слуха.

В санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к кабинету.

По средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, световые текстовые табло для выхода оперативной информации.

Директор ОГБПОУ Южского технологического колледжа Е.В.Белик

Департамент образования Ивановской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЮЖСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
155 630 Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, дом № 1; тел., fax (49347) 2-22-68,
e-mail: pu-40yuzha@yandex.ru

Паспорт доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения актуализирован «9» июля 2019 г.

Причина актуализации проведение следующих работ по обеспечению доступности ОГБПОУ Южского технологического колледжа для инвалидов и маломобильных групп населения:

1. Установлены нескользкие покрытия на входном крыльце;
2. Окрашены контрастной краской первые и последние ступени лестниц;
3. Созданы места отдыха и ожидания на каждом этаже здания;
4. Установлен пандус;
5. Установлена надпись на языке Брайля, на входе;
6. Установлены дополнительные поручни на лестничных клетках.

Директор _____ Е.В. Белик
(подпись) (ф.и.о.)